

## UTFÖRANDESPECIFIKATION KÖKSSLÄCKSYSTEM

Underlag för projektering, installation, skötsel, underhåll och besiktning

### 1. Allmänt

<input type="checkbox"/> Ny anläggning	<input type="checkbox"/> Ändring/utökning	Referensnummer eller dylikt:	Regelverk och utgåva: SBF 508:1
Anläggningen utförd med krav ställda från: <input type="checkbox"/> Boverkets föreskrifter <input type="checkbox"/> Försäkringskrav <input type="checkbox"/> Egen ambition		Beskrivning:	Användare/anläggningsinnehavare
Anläggningens namn och adress (fastighetsbeteckning):		Anläggningsägare och adress: Företag AB XXXXX XXXX	

### 2. Skyddad utrustning

<input type="checkbox"/> Imkanaler och flätkåpor	Antal och beskrivning:
<input type="checkbox"/> Filterhus	Antal och beskrivning:
<input type="checkbox"/> Fritös	Antal och beskrivning:
<input type="checkbox"/> Stekbord	Antal och beskrivning:
<input type="checkbox"/> Kolgrill	Antal och beskrivning:
<input type="checkbox"/> Kedjegrill, Vertikalgrill, Salamdergrill	Antal och beskrivning:
<input type="checkbox"/> Spis	Antal och beskrivning:
<input type="checkbox"/> Stekhäll	Antal och beskrivning:
<input type="checkbox"/> Övrigt	Antal och beskrivning:
<input type="checkbox"/> Samordning med sprinklerprojektör för övriga ytor under flätkåpor	Sprinklerprojektör eller anläggarfirma vattensprinkler/vattendimma

### 3. Aktivering

<input type="checkbox"/> Automatisk aktivering	Beskrivning av manuella aktiveringsanordningar, placering och antal:
<input type="checkbox"/> Manuell aktivering	

### 4. Styrning och aktivering av andra brandskyddssystem

<input type="checkbox"/> Stängning av strömförsörjning och/eller gastillförsel	Beskrivning: Brytning av strömförsörjning eller gastillförsel till spisar, fritöser och mfl.
<input type="checkbox"/> Fläktstyrning	Beskrivning: Styrningar av fläktar Stopp av fläktar ska normalt inte ske för att släckmedel ska kunna sugas in i ventilationstrummor i syfte att kyla fett som har brunnit.
<input type="checkbox"/> Stängning brandspjäll	Beskrivning: Styrningar av brandspjäll.
<input type="checkbox"/> Aktiverad och fellarm till bemannad plats	Beskrivning: Signal för aktiverad släckanläggning ansluts till bemannad larmcentral
<input type="checkbox"/> Aktiverad och fellarm till brandlarm	Beskrivning: Signal för aktiverad släckanläggning ansluts på egen sektion i brandlarmanläggning.
<input type="checkbox"/> Lokalt larm.	Beskrivning Ingen överföring endast lokalt larm
<input type="checkbox"/> Akustiska/optiska larmdon	Beskrivning Signal till larmdon eller blyxtljus.
<input type="checkbox"/> Anslutning till sprinklersektion	Beskrivning
Övriga styrningar:	

## 5. Skötsel och underhåll

Beskrivning:

- Veckokontroll
- Vart 6:e månad
- Övrigt information

Utbildningar

- Anläggningsskötare
- Kökspersonal

## 6. Besiktning

- Leveransbesiktning efter färdig installation
- Revisionsbesiktning vart 3:e år
- Övrig information

## 7. Övrig information och medgivna avvikelser

Beskrivning:

## 8. Upprättande av utförandespecifikation

Specifikation har upprättats av (namn och titel):

Företag:

Underskrift:

Ort och datum: